

県営太陽光発電所の運転・維持管理状況

○太陽光発電所の運転・維持管理 [令和3年10月分]

運転状況	・特に異常なく運転中。				
				
				
停電作業	事故	土木工作物	電気工作物	波及	その他
	0回	0回	0回	0回	0回
	0回	0回	0回	0回	0回
点検状況	巡視点検	10月4日(1時間30分)、10月28日(2時間00分)		計測点検	10月28日(2時間00分)
	発電設備	太陽光パネル1枚にひび割れ有り。その他、特に異常なし。			
	PCS	特に異常なし。			
	変電設備	特に異常なし。			
	その他	8月21日11:36～気温、湿度、風速データに異常値有り。その他、異常なし。			
	記事	特に異常なし。			
作業状況				
				
				
				
				
				
その他				
				
				
				
				
				



令和3年10月31日 12:00
太陽光発電所の状況