

県営太陽光発電所の運転・維持管理状況

○太陽光発電所の運転・維持管理 [令和4年2月分]

運転状況	・特に異常なく運転中。 ・2月22日(計1日)パネル全面が雪に覆われ、発電量ゼロ。					
	停電作業		土木工作物	電気工作物	波及	その他
	事故 作業	0回 0回	0回 0回	0回 0回	0回 0回	0回 0回
点検状況	巡視点検	2月2日(1時間50分)、2月25日(2時間10分)		計測点検	2月25日(2時間10分)	
	発電設備	特に異常なし。				
	PCS	特に異常なし。				
	変電設備	特に異常なし。				
	その他 記事	2/19~2/25計測データ異常(日射量、風速、風向、気温、湿度)。その他、異常なし。 特に異常なし。				
作業状況	2月23日 構内除雪(委託作業)					
	2月19~25日、計測データに異常あり、エンクロージャ内情報処理装置再起動により復旧。					
その他						



令和4年2月28日 12:11
太陽光発電所の状況