

## 県営太陽光発電所の運転・維持管理状況

○太陽光発電所の運転・維持管理 [平成29年10月分]

運転状況	・10/12 23:38 ~ 10/13 1:42 系統波及によりVCBトリップ。					
			土木工作物	電気工作物	波及	その他
	停電作業	事故	0回	0回	1回	0回
	作業	0回	0回	0回	0回	
点検状況	巡視点検	10月4日(5時間35分)、10月18日(2時間40分)		計測点検	10月18日(2時間40分)	
	発電設備	特に異常なし。				
	PCS	特に異常なし。				
	変電設備	特に異常なし。				
	その他	特に異常なし。				
記事						
作業状況						
その他	・外柵周り及び構内除草実施(10月5,9,10,11,12,17,18,19,20,21,28日)					



平成29年10月31日 12:00  
太陽光発電所の状況