

県営太陽光発電所の運転・維持管理状況

○太陽光発電所の運転・維持管理 [平成30年11月分]

運転状況	・11月12日 13:25～17:31 電気設備点検のため停電。 ・その他、特に異常なく運転中。					
	停電作業	事故	土木工作物	電気工作物	波及	その他
	作	業	0回	0回	0回	0回
	作	業	0回	1回	0回	0回
点検状況	巡視点検	11月8日(1時間45分)、11月27日(1時間55分)		計測点検	11月27日(1時間55分)	
	発電設備	11月12日 外部全般点検、絶縁抵抗測定、接地抵抗測定実施。特に異常なし。				
	PCS	11月12日 外部全般点検等実施。特に異常なし。				
	変電設備	11月12日 外部全般点検、絶縁抵抗測定、接地抵抗測定実施。特に異常なし。				
	その他	11月27日 蓄電池電圧測定。特に異常なし。				
	記事	・11月12日 13:14～18:00 電気設備点検。 ※パネルの絶縁抵抗測定は日没後に実施。 ・11月27日 14:45～15:00 電気設備点検(蓄電池)。 ※停電なし				
作業状況						
その他						



平成30年11月30日 12:00
太陽光発電所の状況