

県営太陽光発電所の運転・維持管理状況

○太陽光発電所の運転・維持管理 [令和元年11月分]

運転状況	・11月7日 9:06～15:32 電気設備点検のため停電。 ・その他、特に異常なく運転中。				
	停電作業	土木工作物	電気工作物	波及	その他
	事故 作業	0回 0回	0回 1回	0回 0回	0回 0回
点検状況	巡視点検	11月7日(2時間00分)、11月22日(3時間05分)		計測点検	11月22日(3時間05分)
	発電設備	11月5日 外部全般点検、絶縁抵抗測定実施。特に異常なし。			
	PCS	11月7日 外部全般点検等実施。特に異常なし。			
	変電設備	11月7日 外部全般点検、絶縁抵抗測定、接地抵抗測定実施。特に異常なし。			
	その他 記事	11月7日 主要計器指示値校正、蓄電池電圧測定。特に異常なし。			
	・11月5日 16:33～19:21 電気設備点検(パネル等低圧回路の絶縁抵抗測定)。 ※日没後に実施。 ・11月7日 8:35～15:32 電気設備点検(PCS、変電設備、その他)。				
作業状況					
その他					



令和元年11月30日 12:00
 太陽光発電所の状況