

原水 水質管理目標設定項目15 農薬類 (令和5年5月)

試料採取時の 記録事項	採水箇所		沼山取水場		
	採水月日		令和5年5月11日		
	採水時間		8:45		
	天候(前日)		晴		
	天候(当日)		晴		
	気温(°C)		13.0		
	気温(°C)		8.3		
水質管理目標設定項目のうち15農薬類			検査結果		
	農薬名	用途	目標値 (mg/L)	測定値	目標値との比
1	1, 3-ジクロロプロベン (D-D)	殺虫剤	0.05	<0.0005	0.00
2	2, 2-DPA(ダラボン)	除草剤	0.08	<0.0008	0.00
3	2, 4-D(2, 4-PA)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00
4	EPN	殺虫剤	0.004	<0.00004	0.00
5	MCPA	除草剤	0.005	<0.00005	0.00
6	アシュラム	除草剤	0.9	<0.002	0.00
7	アセフェート	殺虫剤, 殺菌剤	0.006	<0.00006	0.00
8	アトラジン	除草剤	0.01	<0.0001	0.00
9	アニコホス	除草剤	0.003	<0.00003	0.00
10	アミトラズ	殺虫剤	0.006	<0.00006	0.00
11	アラクロール	除草剤	0.03	<0.0003	0.00
12	イソキサチオン	殺虫剤	0.005	<0.00005	0.00
13	イソフェンホス	殺菌剤	0.001	<0.00001	0.00
14	イソプロカルブ (MIPC)	殺虫剤	0.01	<0.0001	0.00
15	イソプロチオラン (IPT)	殺虫剤, 殺菌剤 植物成長調整剤	0.3	<0.003	0.00
16	イブフェンカルバジン	除草剤	0.002	<0.00002	0.00
17	イプロベンホス (IBP)	殺菌剤	0.09	<0.0009	0.00
18	イミノクタジン	殺虫剤, 殺菌剤	0.006	<0.0006	0.00
19	インダノファン	除草剤	0.009	<0.00009	0.00
20	エスプロカルブ	除草剤	0.03	<0.0003	0.00
21	エトフェンブロックス	殺虫剤, 殺菌剤	0.08	<0.0008	0.00
22	エンドスルファン (ベンゾエビン)	殺虫剤	0.01	<0.0001	0.00
23	オキサジクロメホン	除草剤	0.02	<0.0001	0.00
24	オキシシン銅(有機銅)	殺虫剤, 殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00
25	オリサストロピン	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	<0.0001	0.00
26	カズサホス	殺虫剤	0.0006	<0.000006	0.00
27	カフェンストロール	殺虫剤, 除草剤	0.008	<0.00008	0.00
28	カルタップ	殺虫剤, 殺菌剤, 除草剤	0.08	<0.003	0.00
29	カルバリル (NAC)	殺虫剤	0.02	<0.0002	0.00
30	カルボフラン	代謝物	0.005	<0.00005	0.00
31	キノクラミン (ACN)	除草剤	0.005	<0.00005	0.00
32	キャブタン	殺菌剤	0.3	<0.003	0.00
33	クミルロン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00
34	グリホサート	除草剤	2	<0.02	0.00
35	グリホシネート	除草剤, 植物成長調整剤	0.02	<0.02	0.00
36	クロメブロッブ	除草剤	0.02	<0.0002	0.00
37	クロルニトロフェン (CNP)	除草剤	0.0001	<0.000001	0.00
38	クロルピリホス	殺虫剤	0.003	<0.00003	0.00
39	クロタロニル (TPN)	殺虫剤, 殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00
40	シアナジン	除草剤	0.001	<0.00001	0.00
41	シアノホス (CYAP)	殺虫剤	0.003	<0.00003	0.00
42	ジウロン (DCMU)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00
43	ジクロベニル (DBN)	除草剤	0.03	<0.0001	0.00
44	ジクロルボス (DBVP)	殺虫剤	0.008	<0.00008	0.00
45	ジクワット	除草剤	0.01	<0.0005	0.00
46	ジスルホトン (エチルチオメトン)	殺虫剤	0.004	<0.00004	0.00
47	ジチオカルバメート系農薬	殺虫剤, 殺菌剤	0.005	<0.005	0.00
48	ジチオピル	除草剤	0.009	<0.00009	0.00
49	シハロホップブチル	除草剤	0.006	<0.00006	0.00
50	シマジン (CAT)	除草剤	0.003	<0.00003	0.00
51	ジメタメトリン	除草剤	0.02	<0.0002	0.00
52	ジメトエート	殺虫剤	0.05	<0.0005	0.00
53	シメトリン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00
54	ダイアジノン	殺虫剤, 殺菌剤	0.003	<0.00003	0.00
55	ダイムロン	殺虫剤, 殺菌剤, 除草剤	0.8	<0.008	0.00
56	ダゾメット、メダム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	殺菌剤	0.01	<0.0001	0.00
57	チアジニル	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	<0.001	0.00
58	チウラム	殺虫剤, 殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00
59	チオジカルブ	殺虫剤	0.08	<0.0008	0.00
60	チオファネートメチル	殺虫剤, 殺菌剤	0.3	<0.003	0.00
61	チオベンカルブ	除草剤	0.02	<0.0002	0.00
62	テフリルトリオン	除草剤	0.002	<0.00002	0.00
63	テルブカルブ(MBPMC)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00
64	トリクロピル	除草剤	0.006	<0.00006	0.00
65	トリクロルホン(DEP)	殺虫剤	0.005	<0.00005	0.00

原水 水質管理目標設定項目15 農薬類 (令和5年5月)

試料採取時の 記録事項	採水箇所		沼山取水場		
	採水月日		令和5年5月11日		
	採水時間		8:45		
	天候(前日)		晴		
	天候(当日)		晴		
	気温(°C)		13.0		
気温(°C)		8.3			
水質管理目標設定項目のうち15農薬類			検査結果		
	農薬名	用途	目標値 (mg/L)	測定値	目標値との比
66	トリシクラゾール	殺虫剤、殺菌剤 植物成長調整剤	0.1	<0.0008	0.00
67	トリフルラリン	除草剤	0.06	<0.0006	0.00
68	ナプロバミド	除草剤	0.03	<0.0003	0.00
69	パラコート	除草剤	0.005	<0.0005	0.00
70	ピペロホス	除草剤	0.0009	<0.000009	0.00
71	ピラクロニル	除草剤	0.01	<0.0001	0.00
72	ピラノキシフェン	除草剤	0.004	<0.0004	0.00
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00
74	ピリダフェンチオン	殺虫剤	0.002	<0.00002	0.00
75	ピリパチカルブ	除草剤	0.02	<0.0002	0.00
76	ピロキロン	殺虫剤、殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00
77	フィプロニル	殺虫剤、殺菌剤	0.0005	<0.000005	0.00
78	フェントロチオン(MEP)	殺虫剤、殺菌剤 植物成長調整剤	0.01	<0.00003	0.00
79	フェノプカルブ(BPMC)	殺虫剤、殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00
80	フェリムゾン	殺虫剤、殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00
81	フェンチオン(MPP)	殺虫剤	0.006	<0.00006	0.00
82	フェントエート(PAP)	殺虫剤、殺菌剤	0.007	<0.00007	0.00
83	フェントラザミド	除草剤	0.01	<0.0001	0.00
84	フサライド	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.001	0.00
85	ブタクロール	除草剤	0.03	<0.0003	0.00
86	ブタミホス	除草剤	0.02	<0.0002	0.00
87	ブプロフェジン	殺虫剤、殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00
88	フルアジナム	殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00
89	ブレチラクロール	除草剤	0.05	<0.0005	0.00
90	プロシミドン	殺菌剤	0.09	<0.0009	0.00
91	プロチオホス	殺虫剤	0.007	<0.00004	0.00
92	プロピコナゾール	殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00
93	プロピザミド	除草剤	0.05	<0.0005	0.00
94	プロベナゾール	殺虫剤、殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00
95	プロモブチド	殺虫剤、除草剤	0.1	<0.001	0.00
96	ベノミル	殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00
97	ペンシクロン	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.001	0.00
98	ベンピビシクロン	除草剤	0.09	<0.0009	0.00
99	ベンゾフェナップ	除草剤	0.005	<0.00005	0.00
100	ベンダブン	除草剤	0.2	<0.002	0.00
101	ベンディメタリン	除草剤植物成長調整剤	0.3	<0.003	0.00
102	ベンブラカルブ	殺虫剤、殺菌剤	0.04	<0.0004	0.00
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	除草剤	0.01	<0.0001	0.00
104	ベンフレゼート	除草剤	0.07	<0.0007	0.00
105	ホスチアゼート	殺虫剤	0.003	<0.00003	0.00
106	マラチオン(マラソン)	殺虫剤	0.7	<0.0005	0.00
107	メコプロップ(MCPP)	除草剤	0.05	<0.0005	0.00
108	メソミル	殺虫剤	0.03	<0.0003	0.00
109	メタラキシル	殺虫剤、殺菌剤	0.2	<0.0006	0.00
110	メチダチオン(DMTP)	殺虫剤	0.004	<0.00004	0.00
111	メミノストロピン	殺虫剤、殺菌剤	0.04	<0.0004	0.00
112	メトリブジン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00
113	メフェナゼット	除草剤	0.02	<0.0002	0.00
114	メブロニル	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.001	0.00
115	モリネート	除草剤	0.005	<0.00005	0.00
各項目の測定値と目標値の比の和			1		0.00
検査機関 ※1				2	

※1 検査機関 1:西川浄水場 2:一般財団法人山形県理化学分析センター

原水 水質管理目標設定項目15 農薬類 (令和5年7月)

試料採取時の 記録事項	採水箇所		沼山取水場		
	採水月日		7月11日		
	採水時間		10:30		
	天候(前日)		曇		
	天候(当日)		曇		
	気温(°C)		27.0		
	気温(°C)		17.0		
水質管理目標設定項目のうち15農薬類			検査結果		
	農薬名	用途	目標値 (mg/L)	測定値	目標値との比
1	1, 3-ジクロロプロベン (D-D)	殺虫剤	0.05	<0.0005	0.00
2	2, 2-DPA(ダラボン)	除草剤	0.08	<0.0008	0.00
3	2, 4-D(2, 4-PA)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00
4	EPN	殺虫剤	0.004	<0.00004	0.00
5	MCPA	除草剤	0.005	<0.00005	0.00
6	アシュラム	除草剤	0.9	<0.002	0.00
7	アセフェート	殺虫剤, 殺菌剤	0.006	<0.00006	0.00
8	アトラジン	除草剤	0.01	<0.0001	0.00
9	アニコホス	除草剤	0.003	<0.00003	0.00
10	アミトラズ	殺虫剤	0.006	<0.00006	0.00
11	アラクロール	除草剤	0.03	<0.0003	0.00
12	イソキサチオン	殺虫剤	0.005	<0.00005	0.00
13	イソフェンホス	殺菌剤	0.001	<0.00001	0.00
14	イソプロカルブ (MIPC)	殺虫剤	0.01	<0.0001	0.00
15	イソプロチオラン (IPT)	殺虫剤, 殺菌剤 植物成長調整剤	0.3	<0.003	0.00
16	イブフェンカルバジン	除草剤	0.002	<0.00002	0.00
17	イプロベンホス (IBP)	殺菌剤	0.09	<0.0009	0.00
18	イミノクタジン	殺虫剤, 殺菌剤	0.006	<0.00006	0.00
19	インダノファン	除草剤	0.009	<0.00009	0.00
20	エスプロカルブ	除草剤	0.03	<0.0003	0.00
21	エトフェンブロックス	殺虫剤, 殺菌剤	0.08	<0.0008	0.00
22	エンドスルファン (ベンゾエビン)	殺虫剤	0.01	<0.0001	0.00
23	オキサジクロメホン	除草剤	0.02	<0.0001	0.00
24	オキシシン銅(有機銅)	殺虫剤, 殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00
25	オリサストロビン	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	<0.0001	0.00
26	カズサホス	殺虫剤	0.0006	<0.000006	0.00
27	カフェンストロール	殺虫剤, 除草剤	0.008	<0.00008	0.00
28	カルタップ	殺虫剤, 殺菌剤, 除草剤	0.08	<0.008	0.00
29	カルバリル (NAC)	殺虫剤	0.02	<0.0002	0.00
30	カルボフラン	代謝物	0.005	<0.000003	0.00
31	キノクラミン (ACN)	除草剤	0.005	<0.00005	0.00
32	キャブタン	殺菌剤	0.3	<0.003	0.00
33	クミルロン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00
34	グリホサート	除草剤	2	<0.02	0.00
35	グリホシネート	除草剤, 植物成長調整剤	0.02	<0.002	0.00
36	クロメブロップ	除草剤	0.02	<0.0002	0.00
37	クロルニトロフェン (CNP)	除草剤	0.0001	<0.000001	0.00
38	クロルピリホス	殺虫剤	0.003	<0.00003	0.00
39	クロタロニル (TPN)	殺虫剤, 殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00
40	シアナジン	除草剤	0.001	<0.00001	0.00
41	シアノホス (CYAP)	殺虫剤	0.003	<0.00003	0.00
42	ジウロン (DCMU)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00
43	ジクロベニル (DBN)	除草剤	0.03	<0.0001	0.00
44	ジクロルボス (DBVP)	殺虫剤	0.008	<0.00008	0.00
45	ジクワット	除草剤	0.01	<0.0005	0.00
46	ジスルホトン (エチルチオメトン)	殺虫剤	0.004	<0.00004	0.00
47	ジチオカルバメート系農薬	殺虫剤, 殺菌剤	0.005	<0.00005	0.00
48	ジチオビル	除草剤	0.009	<0.00009	0.00
49	シハロホップブチル	除草剤	0.006	<0.00006	0.00
50	シマジン (CAT)	除草剤	0.003	<0.00003	0.00
51	ジメタメトリン	除草剤	0.02	<0.0002	0.00
52	ジメトエート	殺虫剤	0.05	<0.0005	0.00
53	シメトリン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00
54	ダイアジノン	殺虫剤, 殺菌剤	0.003	<0.00003	0.00
55	ダイムロン	殺虫剤, 殺菌剤, 除草剤	0.8	<0.008	0.00
56	ダゾメット、メダム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	殺菌剤	0.01	<0.0001	0.00
57	チアジニル	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	<0.001	0.00
58	チウラム	殺虫剤, 殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00
59	チオジカルブ	殺虫剤	0.08	<0.0008	0.00
60	チオファネートメチル	殺虫剤, 殺菌剤	0.3	<0.003	0.00
61	チオベンカルブ	除草剤	0.02	<0.0002	0.00
62	テフリルトリオン	除草剤	0.002	<0.00002	0.00
63	テルブカルブ(MBPMC)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00
64	トリクロビル	除草剤	0.006	<0.00006	0.00
65	トリクロルホン(DEP)	殺虫剤	0.005	<0.00005	0.00

原水 水質管理目標設定項目15 農薬類 (令和5年7月)

試料採取時の 記録事項	採水箇所		沼山取水場		
	採水月日		7月11日		
	採水時間		10:30		
	天候(前日)		曇		
	天候(当日)		曇		
	気温(°C)		27.0		
気温(°C)		17.0			
水質管理目標設定項目のうち15農薬類			検査結果		
	農薬名	用途	目標値 (mg/L)	測定値	目標値との比
66	トリシクラゾール	殺虫剤、殺菌剤 植物成長調整剤	0.1	<0.0008	0.00
67	トリフルラリン	除草剤	0.06	<0.0006	0.00
68	ナプロバミド	除草剤	0.03	<0.0003	0.00
69	パラコート	除草剤	0.005	<0.0005	0.00
70	ピペロホス	除草剤	0.0009	<0.000009	0.00
71	ピラクロニル	除草剤	0.01	<0.0001	0.00
72	ピラノキシフェン	除草剤	0.004	<0.0004	0.00
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00
74	ピリダフェンチオン	殺虫剤	0.002	<0.00002	0.00
75	ピリプチカルブ	除草剤	0.02	<0.0002	0.00
76	ピロキロン	殺虫剤、殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00
77	フィプロニル	殺虫剤、殺菌剤	0.0005	<0.000005	0.00
78	フェントロチオン(MEP)	殺虫剤、殺菌剤 植物成長調整剤	0.01	<0.00003	0.00
79	フェノプカルブ(BPMC)	殺虫剤、殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00
80	フェリムゾン	殺虫剤、殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00
81	フェンチオン(MPP)	殺虫剤	0.006	<0.00006	0.00
82	フェントエート(PAP)	殺虫剤、殺菌剤	0.007	<0.00007	0.00
83	フェントラザミド	除草剤	0.01	<0.0001	0.00
84	フサライド	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.001	0.00
85	ブタクロール	除草剤	0.03	<0.0003	0.00
86	ブタミホス	除草剤	0.02	<0.0002	0.00
87	ブプロフェジン	殺虫剤、殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00
88	フルアジナム	殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00
89	ブレチラクロール	除草剤	0.05	<0.0005	0.00
90	プロシミドン	殺菌剤	0.09	<0.0009	0.00
91	プロチオホス	殺虫剤	0.007	<0.00004	0.00
92	プロピコナゾール	殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00
93	プロピザミド	除草剤	0.05	<0.0005	0.00
94	プロベナゾール	殺虫剤、殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00
95	プロモブチド	殺虫剤、除草剤	0.1	<0.001	0.00
96	ベノミル	殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00
97	ペンシクロン	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.001	0.00
98	ベンピビシクロン	除草剤	0.09	<0.0009	0.00
99	ベンゾフェナップ	除草剤	0.005	<0.00005	0.00
100	ベンダブン	除草剤	0.2	<0.002	0.00
101	ベンディメタリン	除草剤植物成長調整剤	0.3	<0.003	0.00
102	ベンブラカルブ	殺虫剤、殺菌剤	0.04	<0.0002	0.00
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	除草剤	0.01	<0.0001	0.00
104	ベンフレゼート	除草剤	0.07	<0.0007	0.00
105	ホスチアゼート	殺虫剤	0.003	<0.00005	0.00
106	マラチオン(マラソン)	殺虫剤	0.7	<0.0005	0.00
107	メコプロップ(MCPP)	除草剤	0.05	<0.0005	0.00
108	メソミル	殺虫剤	0.03	<0.0003	0.00
109	メタラキシル	殺虫剤、殺菌剤	0.2	<0.002	0.00
110	メチダチオン(DMTP)	殺虫剤	0.004	<0.00004	0.00
111	メミノストロピン	殺虫剤、殺菌剤	0.04	<0.0004	0.00
112	メトリブジン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00
113	メフェナセット	除草剤	0.02	<0.0002	0.00
114	メブロニル	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.001	0.00
115	モリネート	除草剤	0.005	<0.00005	0.00
各項目の測定値と目標値の比の和			1		0.00
検査機関 ※1				2	

※1 検査機関 1:西川浄水場 2:一般財団法人山形県理化学分析センター

原水 水質管理目標設定項目15 農薬類 (令和5年9月)

試料採取時の 記録事項	採水箇所		沼山取水場		
	採水月日		9月7日		
	採水時間		9:10		
	天候(前日)		曇		
	天候(当日)		晴		
	気温(°C)		24.9		
	気温(°C)		21.3		
水質管理目標設定項目のうち15農薬類			検査結果		
	農薬名	用途	目標値 (mg/L)	測定値	目標値との比
1	1, 3-ジクロロプロベン (D-D)	殺虫剤	0.05	<0.0005	0.00
2	2, 2-DPA(ダラボン)	除草剤	0.08	<0.0008	0.00
3	2, 4-D(2, 4-PA)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00
4	EPN	殺虫剤	0.004	<0.00004	0.00
5	MCPA	除草剤	0.005	<0.00005	0.00
6	アシュラム	除草剤	0.9	<0.002	0.00
7	アセフェート	殺虫剤, 殺菌剤	0.006	<0.00006	0.00
8	アトラジン	除草剤	0.01	<0.0001	0.00
9	アニコホス	除草剤	0.003	<0.00003	0.00
10	アミトラズ	殺虫剤	0.006	<0.00006	0.00
11	アラクロール	除草剤	0.03	<0.0003	0.00
12	イソキサチオン	殺虫剤	0.005	<0.00005	0.00
13	イソフェンホス	殺菌剤	0.001	<0.00001	0.00
14	イソプロカルブ (MIPC)	殺虫剤	0.01	<0.0001	0.00
15	イソプロチオラン (IPT)	殺虫剤, 殺菌剤 植物成長調整剤	0.3	<0.003	0.00
16	イブフェンカルバジン	除草剤	0.002	<0.00002	0.00
17	イプロベンホス (IBP)	殺菌剤	0.09	<0.0009	0.00
18	イミノクタジン	殺虫剤, 殺菌剤	0.006	<0.0006	0.00
19	インダノファン	除草剤	0.009	<0.00009	0.00
20	エスプロカルブ	除草剤	0.03	<0.0003	0.00
21	エトフェンブロックス	殺虫剤, 殺菌剤	0.08	<0.0008	0.00
22	エンドスルファン (ベンゾエビン)	殺虫剤	0.01	<0.0001	0.00
23	オキサジクロメホン	除草剤	0.02	<0.0001	0.00
24	オキシシン銅(有機銅)	殺虫剤, 殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00
25	オリサストロビン	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	<0.0001	0.00
26	カズサホス	殺虫剤	0.0006	<0.000006	0.00
27	カフェンストロール	殺虫剤, 除草剤	0.008	<0.00008	0.00
28	カルタップ	殺虫剤, 殺菌剤, 除草剤	0.08	<0.008	0.00
29	カルバリル (NAC)	殺虫剤	0.02	<0.0002	0.00
30	カルボフラン	代謝物	0.005	<0.000003	0.00
31	キノクラミン (ACN)	除草剤	0.005	<0.00005	0.00
32	キャブタン	殺菌剤	0.3	<0.003	0.00
33	クミルロン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00
34	グリホサート	除草剤	2	<0.02	0.00
35	グリホシネート	除草剤, 植物成長調整剤	0.02	<0.002	0.00
36	クロメブロップ	除草剤	0.02	<0.0002	0.00
37	クロルニトロフェン (CNP)	除草剤	0.0001	<0.000001	0.00
38	クロルピリホス	殺虫剤	0.003	<0.00003	0.00
39	クロタロニル (TPN)	殺虫剤, 殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00
40	シアナジン	除草剤	0.001	<0.00001	0.00
41	シアノホス (CYAP)	殺虫剤	0.003	<0.00003	0.00
42	ジウロン (DCMU)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00
43	ジクロベニル (DBN)	除草剤	0.03	<0.0001	0.00
44	ジクロルボス (DBVP)	殺虫剤	0.008	<0.00008	0.00
45	ジクワット	除草剤	0.01	<0.0005	0.00
46	ジスルホトン (エチルチオメトン)	殺虫剤	0.004	<0.00004	0.00
47	ジチオカルバメート系農薬	殺虫剤, 殺菌剤	0.005	<0.00005	0.00
48	ジチオビル	除草剤	0.009	<0.00009	0.00
49	シハロホップブチル	除草剤	0.006	<0.00006	0.00
50	シマジン (CAT)	除草剤	0.003	<0.00003	0.00
51	ジメタメトリン	除草剤	0.02	<0.0002	0.00
52	ジメトエート	殺虫剤	0.05	<0.0005	0.00
53	シメトリン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00
54	ダイアジノン	殺虫剤, 殺菌剤	0.003	<0.00003	0.00
55	ダイムロン	殺虫剤, 殺菌剤, 除草剤	0.8	<0.008	0.00
56	ダゾメット、メダム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	殺菌剤	0.01	<0.0001	0.00
57	チアジニル	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	<0.001	0.00
58	チウラム	殺虫剤, 殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00
59	チオジカルブ	殺虫剤	0.08	<0.0008	0.00
60	チオファネートメチル	殺虫剤, 殺菌剤	0.3	<0.003	0.00
61	チオベンカルブ	除草剤	0.02	<0.0002	0.00
62	テフリルトリオン	除草剤	0.002	<0.00002	0.00
63	テルブカルブ(MBPMC)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00
64	トリクロビル	除草剤	0.006	<0.00006	0.00
65	トリクロルホン(DEP)	殺虫剤	0.005	<0.00005	0.00

原水 水質管理目標設定項目15 農薬類 (令和5年9月)

試料採取時の 記録事項	採水箇所		沼山取水場		
	採水月日		9月7日		
	採水時間		9:10		
	天候(前日)		曇		
	天候(当日)		晴		
	気温(°C)		24.9		
気温(°C)		21.3			
水質管理目標設定項目のうち15農薬類			検査結果		
	農薬名	用途	目標値 (mg/L)	測定値	目標値との比
66	トリシクラゾール	殺虫剤, 殺菌剤 植物成長調整剤	0.1	<0.0008	0.00
67	トリフルラリン	除草剤	0.06	<0.0006	0.00
68	ナプロバミド	除草剤	0.03	<0.0003	0.00
69	パラコート	除草剤	0.005	<0.0005	0.00
70	ピペロホス	除草剤	0.0009	<0.000009	0.00
71	ピラクロニル	除草剤	0.01	<0.0001	0.00
72	ピラノキシフェン	除草剤	0.004	<0.0004	0.00
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00
74	ピリダフェンチオン	殺虫剤	0.002	<0.00002	0.00
75	ピリパチカルブ	除草剤	0.02	<0.0002	0.00
76	ピロキロン	殺虫剤, 殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00
77	フィプロニル	殺虫剤, 殺菌剤	0.0005	<0.000005	0.00
78	フェントロチオン(MEP)	殺虫剤, 殺菌剤 植物成長調整剤	0.01	<0.00003	0.00
79	フェノプカルブ(BPMC)	殺虫剤, 殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00
80	フェリムゾン	殺虫剤, 殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00
81	フェンチオン(MPP)	殺虫剤	0.006	<0.00006	0.00
82	フェントエート(PAP)	殺虫剤, 殺菌剤	0.007	<0.00007	0.00
83	フェントラザミド	除草剤	0.01	<0.0001	0.00
84	フサライド	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	<0.001	0.00
85	ブタクロール	除草剤	0.03	<0.0003	0.00
86	ブタミホス	除草剤	0.02	<0.0002	0.00
87	ブプロフェジン	殺虫剤, 殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00
88	フルアジナム	殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00
89	ブレチラクロール	除草剤	0.05	<0.0005	0.00
90	プロシミドン	殺菌剤	0.09	<0.0009	0.00
91	プロチオホス	殺虫剤	0.007	<0.00004	0.00
92	プロピコナゾール	殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00
93	プロピザミド	除草剤	0.05	<0.0005	0.00
94	プロバナゾール	殺虫剤, 殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00
95	プロモブチド	殺虫剤, 除草剤	0.1	<0.001	0.00
96	ベノミル	殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00
97	ペンシクロン	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	<0.001	0.00
98	ベンピビシクロン	除草剤	0.09	<0.0009	0.00
99	ベンゾフェナップ	除草剤	0.005	<0.00005	0.00
100	ベンダブ	除草剤	0.2	<0.002	0.00
101	ベンディメタリン	除草剤植物成長調整剤	0.3	<0.003	0.00
102	ベンブラカルブ	殺虫剤, 殺菌剤	0.04	<0.0002	0.00
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	除草剤	0.01	<0.0001	0.00
104	ベンフレゼート	除草剤	0.07	<0.0007	0.00
105	ホスチアゼート	殺虫剤	0.003	<0.00003	0.00
106	マラチオン(マラソン)	殺虫剤	0.7	<0.0005	0.00
107	メコプロップ(MCPP)	除草剤	0.05	<0.0005	0.00
108	メソミル	殺虫剤	0.03	<0.0003	0.00
109	メタラキシル	殺虫剤, 殺菌剤	0.2	<0.0006	0.00
110	メチダチオン(DMTP)	殺虫剤	0.004	<0.00004	0.00
111	メミノストロピン	殺虫剤, 殺菌剤	0.04	<0.0004	0.00
112	メトリブジン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00
113	メフェナセット	除草剤	0.02	<0.0002	0.00
114	メプロニル	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	<0.001	0.00
115	モリネート	除草剤	0.005	<0.00005	0.00
各項目の測定値と目標値の比の和			1		0.00
検査機関 ※1				2	

※1 検査機関 1:西川浄水場 2:一般財団法人山形県理化学分析センター