定　期　水　質　検　査　結　果（令和６年度）

様式２

番号	水質検査実施地点名称
1	西川浄水場出口

採水区分	浄水場出口

試料採取時の記録事項		4月11日	5月8日	6月3日	7月17日	8月6日	9月4日	10月2日	11月7日	12月2日	1月6日	2月3日		最高	最低	平均	参考
	採水時刻	8:30	8:30	9:00	10:00	8:00	9:00	8:00	8:10	7:30	8:00	14:50					
	天候（前日）	晴	雨	雨	曇	晴	雨	晴	晴	雨	曇	晴					
	天候（当日）	晴	曇	曇	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	雨					
	気温（℃）	9.5	12.0	17.2	23.2	28.0	24.0	22.0	5.4	1.5	-2.4	2.5					
	水温（℃）	6.1	8.5	10.9	17.0	19.7	20.5	16.8	12.7	7.6	3.5	2.2					
	残留塩素(mg/L)	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5					
水質基準項目	基準値(mg/L)	検査結果															
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					病原微生物
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3 カドミウム及びその化合物	0.003 以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003						金属類
4 水銀及びその化合物	0.0005 以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005						
5 セレン及びその化合物	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
6 鉛及びその化合物	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
7 ヒ素及びその化合物	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
8 六価クロム化合物	0.02 以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
9 亜硝酸態窒素	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					無機物
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					消毒副生成物
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	0.2	0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.2	0.1	0.1					無機物
12 フッ素及びその化合物	0.8 以下	<0.05			<0.05			<0.05			<0.05						
13 ホウ素及びその化合物	1.0 以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
14 四塩化炭素	0.002 以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						有機物
15 1,4-ジオキサン	0.05 以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
17 ジクロロメタン	0.02 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
18 テトラクロロエチレン	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
19 トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
20 ベンゼン	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
21 塩素酸	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06					消毒副生成物
22 クロロ酢酸	0.02 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					
23 クロロホルム	0.06 以下	0.004	0.005	0.008	0.017	0.018	0.016	0.016	0.008	0.005	0.003	0.002					
24 ジクロロ酢酸	0.03 以下	0.004	0.004	0.007	0.014	0.011	0.009	0.010	0.006	0.005	<0.003	<0.003					
25 ジブロモクロロメタン	0.1 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
26 臭素酸	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
27 総トリハロメタン	0.1 以下	0.006	0.007	0.010	0.020	0.022	0.021	0.019	0.011	0.008	0.005	0.004					
28 トリクロロ酢酸	0.03 以下	<0.003	<0.003	0.005	0.012	0.008	0.007	0.008	0.005	0.004	<0.003	<0.003					
29 ブロモジクロロメタン	0.03 以下	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002					
30 ブロモホルム	0.09 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
31 ホルムアルデヒド	0.08 以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008					
32 亜鉛及びその化合物	1.0 以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01						金属類
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	<0.01			0.04			0.02			<0.01						
34 鉄及びその化合物	0.3 以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03						
35 銅及びその化合物	1.0 以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01						
36 ナトリウム及びその化合物	200 以下	7.8			7.7			9.2			8.9						無機物
37 マンガン及びその化合物	0.05 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						金属類
38 塩化物イオン	200 以下	10	6.2	5.6	8.9	9.6	11	11	10	11	11	13					その他
39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	18			16			20			27						無機物
40 蒸発残留物	500 以下	47			48			44			56						
41 陰イオン界面活性剤	0.2 以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02						有機物
42 ジェオスミン	0.00001 以下	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001					
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
44 非イオン界面活性剤	0.02 以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
45 フェノール類	0.005 以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005						
46 有機物（ＴＯＣ：全有機炭素）	3 以下	0.3	0.2	0.3	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.6	0.4	0.3					基礎的性状
47 ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.2	7.3	7.4	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.0					
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50 色度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
51 濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
基準の適合状況		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					
検査機関 ※1		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					

※1 検査機関　１：西川浄水場　　２：一般財団法人山形県理化学分析センター

定　期　水　質　検　査　結　果（令和６年度）

様式３－１

番号	水質検査実施地点名称
1	西川浄水場出口

採水区分	浄水場出口

試料採取時の記録事項		4月11日	5月8日	6月3日	7月17日	8月6日	9月4日	10月2日	1月6日	最高	最低	平均	参考
	採水月日												
	採水時間	8:30	8:30	9:00	10:00	8:00	9:00	8:00	8:00				
	天候（前日）	晴	雨	雨	曇	晴	雨	晴	曇				
	天候（当日）	晴	曇	曇	雨	晴	晴	晴	晴				
	気温（℃）	9.5	12.0	17.2	23.2	28.0	24.0	22.0	-2.4				
	水温（℃）	6.1	8.5	10.9	17.0	19.7	20.5	16.8	3.5				
	残留塩素(mg/L)	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6				
水質管理目標設定項目	目標値（mg/L）	検査結果											
1	アンチモン及びその化合物	0.02 以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	金属類
2	ウラン及びその化合物	0.002 以下（暫定）	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	金属類
3	ニッケル及びその化合物	0.02 以下	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	金属類
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	有機物
8	トルエン	0.4 以下	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	有機物
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 以下	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	有機物
10	亜塩素酸	0.6 以下													消毒副生成物等
12	二酸化塩素	0.6 以下													消毒副生成物等
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 以下（暫定）	<0.001			0.001			<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	消毒副生成物等
14	抱水クロラール	0.02 以下（暫定）	<0.002			0.003			0.002	<0.002	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物等
15	農薬類	1 以下		0.00		0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	農薬
16	残留塩素	1 以下	0.6			0.7			0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	消毒の効果
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上、100 以下	18			16			20	27	27	16	20	20	味
18	マンガン及びその化合物	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	味
19	遊離炭酸	20 以下	1.8			1.8			2.2	3.0	3.0	1.8	2.2	2.2	味
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 以下	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	有機物
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 以下	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
22	有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	3 以下													味
23	臭気強度(TON)	3 以下	<1			<1			<1	<1	<1	<1	<1	<1	臭気
24	蒸発残留物	30 以上、200 以下	47			48			44	56	56	44	49	49	味
25	濁度	1 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
26	ｐＨ値	7.5 程度	7.1	7.2	7.2	7.3	7.4	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	腐食
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上とし、極力0に近づける	-2.6			-2.4			-2.3	-2.3	-2.3	-2.6	-2.4	-2.4	腐食
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下（暫定）	0			0			0	0	0	0	0	0	現存量指標
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 以下	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	有機物
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	<0.01			0.04			0.02	<0.01	0.04	<0.01	0.02	0.02	金属類
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下（暫定）	<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	その他
その他項目		指針値	検査結果												
1	クリプトスポリジウム	検出されないこと			検出せず		検出せず								原虫類
2	ジアルジア	検出されないこと			検出せず		検出せず								原虫類
検査機関 ※1			2	2	2	2	2	2	2	2					

※1 検査機関　１：西川浄水場　　２：一般財団法人山形県理化学分析センター（16 残留塩素は西川浄水場）

定　期　水　質　検　査　結　果（令和６年度）

様式３－２

番号	水質検査実施地点名称
1	西川浄水場出口

採水区分	浄水場出口

試料採取時の記録事項		5月8日	7月17日	9月4日
	採　水　月　日	5月8日	7月17日	9月4日
	採　水　時　間	8:30	10:00	9:00
	天　候（前日）	雨	曇	雨
	天　候（当日）	曇	雨	晴
	気　　温　(℃)	12	23.2	24.0
	水　　温　(℃)	8.5	17.0	20.5
	残留塩素(mg/L)	0.7	0.7	0.7

	水質管理目標設定項目のうち15農薬類	用途	目標値	検査結果					
	農　薬　名		(mg/L)	測定値	目標値との比	測定値	目標値との比	測定値	目標値との比
1	1, 3-ジクロロプロペン(D-D)	殺虫剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
2	2, 2-DPA(ダラポン)	除草剤	0.08	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00
3	2, 4-D(2, 4-PA)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
4	EPN	殺虫剤	0.004	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00
5	MCPA	除草剤	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
6	アシュラム	除草剤	0.9	<0.002	0.00	<0.002	0.00	<0.002	0.00
7	アセフェート	殺虫剤,殺菌剤	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00
8	アトラジン	除草剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
9	アニロホス	除草剤	0.003	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00
10	アミトラズ	殺虫剤	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00
11	アラクロール	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
12	イソキサチオン	殺虫剤	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
13	イソフェンホス	殺菌剤	0.001	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
14	イソプロカルブ(MIPC)	殺虫剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
15	イソプロチオラン(IPT)	殺虫剤、殺菌剤植物成長調整剤	0.3	<0.003	0.00	<0.003	0.00	<0.003	0.00
16	イプフェンカルバゾン	除草剤	0.002	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
17	イプロベンホス(IBP)	殺菌剤	0.09	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00
18	イミノクタジン	殺虫剤,殺菌剤	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00
19	インダノファン	除草剤	0.009	<0.00009	0.00	<0.00009	0.00	<0.00009	0.00
20	エスプロカルブ	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
21	エトフェンプロックス	殺虫剤,殺菌剤	0.08	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	殺虫剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
23	オキサジクロメホン	除草剤	0.02	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
24	オキシン銅(有機銅)	殺虫剤,殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
25	オリサストロビン	殺虫剤,殺菌剤	0.1	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
26	カズサホス	殺虫剤	0.0006	<0.000006	0.00	<0.000006	0.00	<0.000006	0.00
27	カフェンストロール	殺虫剤,除草剤	0.008	<0.00008	0.00	<0.00008	0.00	<0.00008	0.00
28	カルタップ	殺虫剤,殺菌剤除草剤	0.08	<0.008	0.00	<0.008	0.00	<0.008	0.00
29	カルバリル(NAC)	殺虫剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
30	カルボフラン	代謝物	0.0003	<0.000003	0.00	<0.000003	0.00	<0.000003	0.00
31	キノクラミン(ACN)	除草剤	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
32	キャプタン	殺菌剤	0.3	<0.003	0.00	<0.003	0.00	<0.003	0.00
33	クミルロン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
34	グリホサート	除草剤	2	<0.02	0.00	<0.02	0.00	<0.02	0.00
35	グリホシネート	除草剤植物成長調整剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
36	クロメプロップ	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
37	クロルニトロフェン(CNP)	除草剤	0.0001	<0.000001	0.00	<0.000001	0.00	<0.000001	0.00
38	クロルピリホス	殺虫剤	0.003	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00
39	クロロタロニル(TPN)	殺虫剤,殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
40	シアナジン	除草剤	0.001	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
41	シアノホス(CYAP)	殺虫剤	0.003	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00
42	ジウロン(DCMU)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
43	ジクロベニル(DBN)	除草剤	0.03	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
44	ジクロルボス(DDVP)	殺虫剤	0.008	<0.00008	0.00	<0.00008	0.00	<0.00008	0.00
45	ジクワット	除草剤	0.01	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	殺虫剤	0.004	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00
47	ジチオカルバメート系農薬	殺虫剤,殺菌剤	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
48	ジチオピル	除草剤	0.009	<0.00009	0.00	<0.00009	0.00	<0.00009	0.00
49	シハロホップブチル	除草剤	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00
50	シマジン(CAT)	除草剤	0.003	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00
51	ジメタメトリン	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
52	ジメトエート	殺虫剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
53	シメトリン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
54	ダイアジノン	殺虫剤,殺菌剤	0.003	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00
55	ダイムロン	殺虫剤,殺菌剤除草剤	0.8	<0.008	0.00	<0.008	0.00	<0.008	0.00
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	殺菌剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
57	チアジニル	殺虫剤,殺菌剤	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00	<0.001	0.00
58	チウラム	殺虫剤,殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00

※2 検査機関　　1 ： 西川浄水場　　2 ： 一般財団法人山形県理化学分析センター

試料採取時の記録事項				
	採水月日	5月8日	7月17日	9月4日
	採水時間	8:30	10:00	9:00
	天候（前日）	雨	曇	雨
	天候（当日）	曇	雨	晴
	気温（℃）	12	23.2	24.0
	水温（℃）	8.5	17.0	20.5
	残留塩素(mg/L)	0.7	0.7	0.7

	水質管理目標設定項目のうち15農薬類	用途	目標値	検査結果					
	農薬名		(mg/L)	測定値	目標値との比	測定値	目標値との比	測定値	目標値との比
59	チオジカルブ	殺虫剤	0.08	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00
60	チオファネートメチル	殺虫剤,殺菌剤	0.3	<0.003	0.00	<0.003	0.00	<0.003	0.00
61	チオベンカルブ	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
62	テフリルトリオン	除草剤	0.002	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
63	テルブカルブ(MBPMC)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
64	トリクロピル	除草剤	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00
65	トリクロルホン(DEP)	殺虫剤	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
66	トリシクラゾール	殺虫剤、殺菌剤植物成長調整剤	0.1	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00
67	トリフルラリン	除草剤	0.06	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00
68	ナプロパミド	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
69	パラコート	除草剤	0.01	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
70	ピペロホス	除草剤	0.0009	<0.000009	0.00	<0.000009	0.00	<0.000009	0.00
71	ピラクロニル	除草剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
72	ピラゾキシフェン	除草剤	0.004	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
74	ピリダフェンチオン	殺虫剤	0.002	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
75	ピリブチカルブ	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
76	ピロキロン	殺虫剤,殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
77	フィプロニル	殺虫剤,殺菌剤	0.0005	<0.000005	0.00	<0.000005	0.00	<0.000005	0.00
78	フェニトロチオン(MEP)	殺虫剤、殺菌剤植物成長調整剤	0.01	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00
79	フェノブカルブ(BPMC)	殺虫剤,殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
80	フェリムゾン	殺虫剤,殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
81	フェンチオン(MPP)	殺虫剤	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00
82	フェントエート(PAP)	殺虫剤,殺菌剤	0.007	<0.00007	0.00	<0.00007	0.00	<0.00007	0.00
83	フェントラザミド	除草剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
84	フサライド	殺虫剤,殺菌剤	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00	<0.001	0.00
85	ブタクロール	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
86	ブタミホス	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
87	ブプロフェジン	殺虫剤,殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
88	フルアジナム	殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
89	プレチラクロール	除草剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
90	プロシミドン	殺菌剤	0.09	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00
91	プロチオホス	殺虫剤	0.007	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00
92	プロピコナゾール	殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
93	プロピザミド	除草剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
94	プロベナゾール	殺虫剤,殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
95	ブロモブチド	殺虫剤,除草剤	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00	<0.001	0.00
96	ベノミル	殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
97	ペンシクロン	殺虫剤,殺菌剤	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00	<0.001	0.00
98	ベンゾビシクロン	除草剤	0.09	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00
99	ベンゾフェナップ	除草剤	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
100	ベンタゾン	除草剤	0.2	<0.002	0.00	<0.002	0.00	<0.002	0.00
101	ペンディメタリン	除草剤植物成長調整剤	0.3	<0.003	0.00	<0.003	0.00	<0.003	0.00
102	ベンフラカルブ	殺虫剤,殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	除草剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
104	ベンフレセート	除草剤	0.07	<0.0007	0.00	<0.0007	0.00	<0.0007	0.00
105	ホスチアゼート	殺虫剤	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
106	マラチオン(マラソン)	殺虫剤	0.7	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
107	メコプロップ(MCPP)	除草剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
108	メソミル	殺虫剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
109	メタラキシル	殺虫剤,殺菌剤	0.2	<0.002	0.00	<0.002	0.00	<0.002	0.00
110	メチダチオン(DMTP)	殺虫剤	0.004	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00
111	メトミノストロビン	殺虫剤,殺菌剤	0.04	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00
112	メトリブジン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
113	メフェナセット	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
114	メプロニル	殺虫剤,殺菌剤	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00	<0.001	0.00
115	モリネート	除草剤	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
	農薬　合計目標値		1		0.00		0.00		0.00
	検査機関　※2			2		2		2	