

平田浄水場原水サンプリング栓 原水 水質管理目標設定項目【15】 農薬類 (令和3年9月)

試料採取時の記録事項	採水箇所	平田浄水場
	採水月日	9月8日
	採水時間	9:03
	天候(前日)	晴
	天候(当日)	曇
	気温(℃)	19.3
水温(℃)	19.8	

水質管理目標設定項目【15】 農薬類		用途	目標値 (mg/L)	検査結果 測定値
1	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	殺虫剤	0.05	<0.0005
2	2,2-DPA (ダラボン)	除草剤	0.08	<0.008
3	2,4-D (2,4-PA)	除草剤	0.02	<0.0002
4	EPN	殺虫剤	0.004	<0.00004
5	MCPA	除草剤	0.005	<0.00005
6	アシュラム	除草剤	0.9	<0.009
7	アセフェート	殺虫剤・殺菌剤	0.006	<0.00006
8	アトラジン	除草剤	0.01	<0.0001
9	アニコホス	除草剤	0.003	<0.00003
10	アミトラス	殺虫剤	0.006	<0.00006
11	アラクロール	除草剤	0.03	<0.0003
12	イソキサチオン	殺虫剤	0.005	<0.00005
13	イソフェンホス	殺菌剤	0.001	<0.00001
14	イソプロカルブ (MIPC)	殺虫剤	0.01	<0.0001
15	イソプロチオラン (IPT)	殺菌剤 殺虫剤 植物成長調整剤	0.3	<0.003
16	イプロベンホス (IBP)	殺菌剤	0.09	<0.0009
17	イミクタジン	殺虫剤 殺菌剤	0.006	<0.00006
18	インダノファン	除草剤	0.009	<0.00009
19	エスプロカルブ	除草剤	0.03	<0.0003
20	エトフェンブロックス	殺虫剤 殺菌剤	0.08	<0.0008
21	エンドスルファン (ベンソエビン)	殺虫剤	0.01	<0.0001
22	オキサジクロメホン	除草剤	0.02	<0.0002
23	オキシノリン (有機銅)	殺虫剤 殺菌剤	0.03	<0.0003
24	オリサストロビン	殺虫剤 殺菌剤	0.1	<0.001
25	カズサホス	殺虫剤	0.0006	<0.000006
26	カフェンストール	殺虫剤 除草剤	0.008	<0.00008
27	カルタップ	殺虫剤 殺菌剤 除草剤	0.08	<0.0008
28	カルバリル (NAC)	殺虫剤	0.02	<0.0002
29	カルボフラン	代謝物	0.0003	<0.000003
30	キノクラミン (ACN)	除草剤	0.005	<0.00005
31	キャブタン	殺菌剤	0.3	<0.003
32	クミルロン	除草剤	0.03	<0.0003
33	グリホサート	除草剤	2	<0.02
34	グルホシネート	除草剤 植物成長調整剤	0.02	<0.0002
35	クロメプロップ	除草剤	0.02	<0.0002
36	クロルニトロフェン (CNP)	除草剤	0.0001	<0.000001
37	クロルピリホス	殺虫剤	0.003	<0.00003
38	クロタロニル (TPN)	殺虫剤 殺菌剤	0.05	<0.0005
39	シアナジン	除草剤	0.001	<0.00001
40	シアノホス (CYAP)	殺虫剤	0.003	<0.00003
41	ジウロン (DCMU)	除草剤	0.02	<0.0002
42	ジクロベニル (DBN)	除草剤	0.03	<0.0003
43	ジクロルボス (DDVP)	殺虫剤	0.008	<0.00008
44	ジクワット	除草剤	0.01	<0.0001
45	ジスルホトン (エチルチオメトン)	殺虫剤	0.004	<0.00004
46	ジチオカルバメート系農薬	殺菌剤 殺虫剤	0.005	<0.00005
47	ジチオビル	除草剤	0.009	<0.00009
48	シハロホップチル	除草剤	0.006	<0.00006
49	シマジン (CAT)	除草剤	0.003	<0.00003
50	ジメタメトリン	除草剤	0.02	<0.0002
51	ジメトエート	殺虫剤	0.05	<0.0005
52	シメトリン	除草剤	0.03	<0.0003
53	ダイアジノン	殺虫剤 殺菌剤	0.003	<0.00003
54	ダイムロン	殺虫剤 殺菌剤 除草剤	0.8	<0.008
55	タゾメット、メタム (カーハム) 及びメチルイソチオシアネ	殺菌剤	0.01 (10μg/l相当ノットとして)	<0.0001
56	チアジニル	殺虫剤 殺菌剤	0.1	<0.001
57	チウラム	殺虫剤 殺菌剤	0.02	<0.0002
58	チオシカルブ	殺虫剤	0.08	<0.0008
59	チオファネートメチル	殺虫剤 殺菌剤	0.3	<0.003

水質管理目標設定項目【15】 農薬類		用途	目標値 (mg/L)	検査結果 測定値
60	チオベンカルブ	除草剤	0.02	<0.0002
61	テフリルトリオン	除草剤	0.002	<0.00002
62	テルブカルブ (MBPMC)	除草剤	0.02	<0.0002
63	トリクロビル	除草剤	0.006	<0.00006
64	トリクロルホン (DEP)	殺虫剤	0.005	<0.00005
65	トリシクワソール	殺虫剤 殺菌剤 植物成長調整剤	0.1	<0.001
66	トリフルラリン	除草剤	0.06	<0.0006
67	ナフロバミド	除草剤	0.03	<0.0003
68	パラコート	除草剤	0.005	<0.00005
69	ピベロホス	除草剤	0.0009	<0.000009
70	ピラクロニル	除草剤	0.01	<0.0001
71	ピラキシフェン	除草剤	0.004	<0.00004
72	ピラソリネート (ピラソレート)	除草剤	0.02	<0.0002
73	ピリダフェンチオン	殺虫剤	0.002	<0.00002
74	ピリピチカルブ	除草剤	0.02	<0.0002
75	ピロキロン	殺虫剤 殺菌剤	0.05	<0.0005
76	フィロニル	殺虫剤	0.0005	<0.000005
77	フェントロチオン (MEP)	殺虫剤 殺菌剤 植物成長調整剤	0.01	<0.0001
78	フェノカルブ (BPMC)	殺虫剤 殺菌剤	0.03	<0.0003
79	フェリムゾン	殺虫剤 殺菌剤	0.05	<0.0005
80	フェンチオン (MPP)	殺虫剤	0.006	<0.00006
81	フェントエート (PAP)	殺虫剤 殺菌剤	0.007	<0.00007
82	フェントラザミド	除草剤	0.01	<0.0001
83	フサライド	殺虫剤 殺菌剤	0.1	<0.001
84	フタクロール	除草剤	0.03	<0.0003
85	ブタミホス	除草剤	0.02	<0.0002
86	ブフロフェジン	殺虫剤 殺菌剤	0.02	<0.0002
87	フルアジナム	殺菌剤	0.03	<0.0003
88	フレチラクロール	除草剤	0.05	<0.0005
89	プロシミドン	殺菌剤	0.09	<0.0009
90	プロチオホス	殺虫剤	0.007	<0.00007
91	プロピコナソール	殺菌剤	0.05	<0.0005
92	プロピザミド	除草剤	0.05	<0.0005
93	プロベナソール	殺虫剤 殺菌剤	0.03	<0.0003
94	プロモブチド	殺虫剤 除草剤	0.1	<0.001
95	ベノミル	殺菌剤	0.02	<0.0002
96	ベンジクロン	殺虫剤 殺菌剤	0.1	<0.001
97	ベンゾビシクロン	除草剤	0.09	<0.0009
98	ベンゾフェナップ	除草剤	0.005	<0.00005
99	ベンタゾン	除草剤	0.2	<0.002
100	ベンディメタリン	除草剤 植物成長調整剤	0.3	<0.003
101	ベンフラカルブ	殺虫剤 殺菌剤	0.04	<0.0004
102	ベンフルラリン (バスロジン)	除草剤	0.01	<0.0001
103	ベンフレサート	除草剤	0.07	<0.0007
104	ホスチアゼート	殺虫剤	0.003	<0.00003
105	マラチオン (マラソン)	殺虫剤	0.7	<0.007
106	メコプロップ (MCP)	除草剤	0.05	<0.0005
107	メソミル	殺虫剤	0.03	<0.0003
108	メダラキシル	殺虫剤 殺菌剤	0.2	<0.002
109	メチダチオン (DMTP)	殺虫剤	0.004	<0.00004
110	メトミノストロビン	殺虫剤 殺菌剤	0.04	<0.0004
111	メトリブジン	除草剤	0.03	<0.0003
112	メフェナセット	除草剤	0.02	<0.0002
113	メプロニル	殺虫剤 殺菌剤	0.1	<0.001
114	モリネート	除草剤	0.005	<0.00005
検出値と目標値の比の和			1	
検査機関				2

※ 検査機関 1：企業局平田浄水場 2：日本環境科学株式会社