

公立さがえ西村山医療センター（仮称）新築整備基本及び実施設計業務委託公募型プロポーザル

技術提案書に係る質問に対する回答

No.	資料名	該当頁	項目	質問内容	回答
1	募集要領	P.5	1 1 技術提案書の作成及び記載上の留意点	技術提案書提出体裁について、教えていただけますか。 ・様式7は、正本は押印あり、副本は押印なしで宜しいでしょうか。 ・綴じ方は、正本・副本共通で、様式7、様式8の順にダブルクリップ留で宜しいでしょうか。なお、様式8はA4折はせずに、そのままで宜しいでしょうか。	貴見のとおりです。
2	募集要領	P.5	1 1 技術提案書の作成及び記載上の留意点	提出部数 正本1部、副本20部とありますが、参加表明書の提出時と同様に、様式7に関しましては押印したものを正本とし、副本には提出者名の記載をし押印不要で宜しいでしょうか。	貴見のとおりです。
3	募集要領	P.7	1 4 プレゼンテーション	出席者は5名以内とありますが、PC操作者も含んで5名以内でしょうか。	出席者はPC操作者を含めて5名以内とします。
4	募集要領	P.7	1 4 プレゼンテーション	14 プレゼンテーション（1）日程等 ウ 出席者：【出席者は管理技術者と各主任担当技術者で構成し、人数は5名以内とする。】とありますが、5名の内数に主任技術者以外の予定担当者1名をパソコン操作等のために含めることは許容いただけますか。	
5	募集要領	P.7	1 4 プレゼンテーション	ヒアリングで使用するスクリーンの大きさと発表者、審査員等の会場レイアウトをご教示ください。	スクリーンサイズは、100インチ（16：9）幅2210mm、縦1250mmです。会場レイアウト等の詳細は、開催日が近づいたら別途通知します。
6	募集要領	P.7	1 4 プレゼンテーション	プロジェクターで投影する際のスクリーン画面サイズ（横幅、縦幅）をご教示ください。	

No.	資料名	該当頁	項目	質問内容	回答
7	募集要領	P.7	1 4 プレゼンテーション	ヒアリング時のプロジェクター表示について、説明を円滑に行うため、提出した技術提案書の説明部分を切り取り、スライド形式としての発表が可能という認識でよろしいでしょうか。	提出された技術提案書と同じ内容であれば、切り出した部分を拡大表示することに支障はありません。
8	募集要領	P.7	1 4 プレゼンテーション	「プレゼンテーション時の説明に際しては、提出した技術提案書のみを使用すること」とありますが、プレゼンテーションでは、パワーポイント等によりスクリーンへ映像を投影して行うことは可能でしょうか。またパワーポイントによる投影が可能である場合、技術提案書の文言、文章、図面、イラスト等を切り出して拡大し投影することは可能でしょうか。	
9	特定テーマ	P.1	3 (3)	施工業者とは、地元建設業者のことを指していますでしょうか。意図を教えてください。	地元建設事業者を指しているわけではありません。近年の公共事業の入札不調の多発を踏まえて、設計段階において入札不調のリスクを減じる工夫を必要とするという考えです。
10	特定テーマ	P.1	3 (4)	「ZEB Oriented の基準を満たし、さらなる環境保全性能向上を目的とし ZEB Readyの達成を踏まえ」とありますが、ZEB Ready達成は建設費を数%上昇させる傾向があります。ZEB Ready達成を前提とした計画が求められるでしょうか。	プロポーザル方式は、「設計案」を選ぶものではないので、ご質問中の「計画」とは、「設計案」ではなく「設計対象に対する発想・解決方法等の技術提案」と解します。プロポーザルにおいては、ZEB Ready達成を前提とし計画（技術提案）してください。また、設計業務委託を進めるにあたっては、ZEB Ready達成を前提に発注者と必要な調整を行うものとし、発注者と十分な調整の結果、建設費等を考慮しZEB Readyが達成できなかった場合でも、契約条件の不履行となるものではありません。
11	提出書類作成要領	P.4	6 特定テーマに対する技術提案（様式 8）	「具体的な設計図、模型（模型写真を含む）、透視図等（コンピューターグラフィックスによるものを含む。）を使用してはならない。」と記載がありますが、簡易な平面イメージ図、イメージスケッチは使用しても構わないと考えてよろしいでしょうか。	文章を補完するために必要な、簡易な平面イメージ図、イメージスケッチは使用しても構いません。

No.	資料名	該当頁	項目	質問内容	回答
12	募集要領	P.6	1 1 技術提案書の作成及び記載上の留意点	「技術提案の評価にあたっては、文章により表現された内容の評価することが基本」との記載がありますが、イメージ図等の見栄えや精度で評価しないことを表しているものであり、図に記載された内容は評価しないことを示すものではないと考えてよろしいでしょうか。	プロポーザル方式は「設計案」を選ぶものではなく、文章により表現された内容の評価します。図のみで記載され文章での表現がないものは評価できません。
13	募集要領	P.6	1 1 技術提案書の作成及び記載上の留意点	「説明文の補足と認められない視覚的表現又はその部分は、評価対象とならない。」との記載がありますが、説明文を図の中にわかりやすく記載したものについては評価対象となると考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおり、図中に文章で表現されている内容については評価の対象になります。
14	募集要領	P.6	1 1 技術提案書の作成及び記載上の留意点	「視覚的表現の表現方法が許容範囲を超えていると判断される場合」と記載がありますが、それは提出書類作成要領p. 4に記載の「具体的な設計図、模型（模型写真を含む）、透視図等（コンピューターグラフィックスによるものを含む。）を使用してはならない。」を違反した場合と考えてよろしいでしょうか。 ほかにも「許容範囲」の基準がある場合はご提示ください。	（視覚表現の基本的な考え方） プロポーザル方式は、「設計案」ではなく、技術提案を評価し、「ひと」を選ぶものであり、技術提案書においては文章にて明確に表現することが基本です。 したがって、「具体的な設計図、模型（模型写真を含む）、透視図等（コンピューターグラフィックスによるものを含む。）を使用してはならない。」だけでなく、文章を補足する主旨を逸脱した具体的又は精巧・精密な表現は、許容範囲を超えていると判断することがあります。 （許容できない視覚的表現） ・具体的な建物の設計又はこれに類する表現 ・詳細、細部の書き込みや、簡易でない表現 一方で、BIM、CG等のツールの進化により、比較的容易に高精細なイメージ図の作成ができるようになってきている現在にあつては、許容されない表現の例示をできないと判断しました。具体的には、BIM、CG等のソフトで簡易に作成したイメージ図に対し、技術提案用に手を加えて簡易な表現に作り直す等のことは求めません。

No.	資料名	該当頁	項目	質問内容	回答
15	提出書類 作成要領	P.4	6 特定テーマに対す る技術提案（様式 8）	「文字の大きさは10.5ポイントを標準とし・・・」とありますが、挿絵等への書き込みは8ポイント程度でも宜しいでしょうか。	図や挿入図内の説明書き等については、一部に10.5ポイントを下回る文字を使用することを認めます。 ただし、資料の読みやすさの向上を目的とする場合に限るものとし、書き込み密度に影響を与えるような使用方法は認められません。
16	基本計画	P.7	2-1.入院部門	2-1. 入院部門 （3）施設計画 2）諸室整備 2）-1病室について 感染症対応病室、有償個室はシャワー付きでしょうか。	両個室とも、現時点ではシャワー室の設置の有無は決定していません。詳細は基本設計で検討します。
17	基本計画	P.7	2-1.入院部門	病棟の諸室整備について、基本計画概要版にて「トイレ付き有償個室7-8室」、基本計画では、「病室は全室個室で整備する。そのうち有償個室は急性期一般病棟に3～4床、地域包括ケア病棟2病棟にそれぞれ2床整備する。」との記載がありますが、基本計画概要版の「トイレ付き有償個室7-8室」とは、140床中の7-8室を表し、この室数は基本計画のそれとイコールととらえてよろしいでしょうか。また、感染症対応病室も含め、ユニットシャワーや浴室付きの病室は不要と考えてよろしいでしょうか。	トイレ付有償個室数については、お見込みのとおりです。 有償個室、感染症対策個室の、シャワー室の設置の有無は現時点では決定していません。詳細は基本設計で検討します。
18	基本計画	P.7	2-1.入院部門	2)-4その他「②急性期一般病棟には浴室1室とリフトバス1台」とありますが、個浴室1室と特殊浴室1室と考えて宜しいでしょうか。	急性期一般病棟には、リフトバス1台を設置した浴室を1室設けることを想定しています。（浴室は2室ではなく1室です。）
19	基本計画	P.7	2-1.入院部門	2)-4その他「②・・・地域包括ケア病棟にはストレッチャー対応の浴室1室とリフトバス1台をそれぞれ設ける。」とありますが、特殊浴室(ストレッチャー対応)+特殊浴室（リフトバス）と考え個浴室は不要で宜しいでしょうか。	地域包括ケア病棟には、1病棟あたり、特殊浴室(ストレッチャー対応)+特殊浴室（リフトバス）の2室を要するものと現時点では想定しています。 個浴室、シャワー室の設置は現時点で未定です。詳細は基本設計で検討します。
20	基本計画	P.8	2-2.外来部門	2-2. 外来部門 1日当たりの想定外来者数をご教示ください。	統合する2病院の外来患者数の合計及び類似規模病院の外来患者数から370人から480人程度を想定し、検討を進めているところです。

No.	資料名	該当頁	項目	質問内容	回答
21	基本計画	P.9	2-2.外来部門	2)-2①診察室数は、全体で22室整備する。 ⑥・・・救急エリアに感染対応の診察室を整備する。とありますが、22室に⑥の感染対応診察室は含まれるのでしょうか。	診察室数の22室に、救急部門の診察室は含まれていません。 救急部門は、P. 11記載のとおり救急外来用の診察室を2室整備し、うち1室を感染対応診察室とすることを想定しています。
22	基本計画	P.10	2-2.外来部門	図表7：主な諸室で現状で考えられる区分毎の診察室数及び処置室数のご提示ください。	現時点で以下の室数を想定しています。 （部門）：（診察室数）、（処置室数） 一般外来：10室、2室 小児科：1室、1室 整形外科：4室、2室 皮膚科：1室、1室 泌尿器科：2室、1室 産婦人科：1室、1室 眼科：1室、1室 耳鼻咽喉科：1室、1室 リハビリテーション科：1室、0室 なお、フリーアドレス制の導入等を踏まえ、詳細は基本設計で検討します。
23	基本計画	P.10	2-2.外来部門	図表7：一般外来の処置室は、中央処置室として1室でも宜しいでしょうか。他にも含められる科があれば合わせてご提示ください。	処置室の中央化、集約化は、現時点で未定です。詳細は基本設計で検討します。
24	基本計画	P.10	2-3.救急部門	P10（2）4）② 「業務時間外は院内処方とし、救急部門内で対応する。」と記載があります。 一方、P16（3）1）②には「院内処方や救急患者への薬渡し窓口は、（中略）、薬剤部門に配置する。」と記載があります。 どちらを正と考えればよろしいでしょうか。	業務時間外は、院内処方とし救急部門が対応・薬のお渡しをします。 業務時間内は、院外処方を基本としますが、一部院内処方の場合（救急患者含む）は、薬剤部門で対応・薬のお渡しをします。

No.	資料名	該当頁	項目	質問内容	回答
25	基本計画	P11	2-3.救急部門	2-3. 救急部門 (2) 運用計画 1) では、外来受付時間終了後から業務時間終了までウオークイン患者は通常の外来患者と同様に中央受付で対応とありますが、2) ②では、外来受付時間外のウオークイン患者についても救急外来で対応する。とあります。外来受付時間外のウオークイン患者についても救急外来で対応するという考えでよろしいでしょうか。	1) では受付・会計の対応について記載し、2) では診察体制について記載しています。 お見込みのとおり、外来受付時間外のウオークイン患者についても救急外来で対応することを基本としています。ただし、外来受付時間は診療科ごとに異なるため、詳細な運用については検討中です。
26	基本計画	P.11	2-3.救急部門	P11 (3) 2)-3 ① 急性期一般病棟の50の内数に救急病床の2床を含むものと考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
27	基本計画	P.11	2-3.救急部門	急性期一般病棟内に設ける救急病床とは、重症個室と同義と捉えてよろしいでしょうか。	救急病床と重症病床とは別としています。救急病床は、急性期一般病棟において救急患者のために優先的に使用できる病床を2床程度確保することを想定しているものです。
28	基本計画	P.11	2-3.救急部門	P11 (3) 2)-1 ③ 「感染対応として、(中略) 感染対応診察室を整備し、」と記載がありますが、これは②に記載の「感染対応診察室」を指すと考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
29	基本計画	P.13	2-5.内視鏡部門	P13 救急患者の内視鏡検査は救急部門内で実施すると考えてよろしいでしょうか。	現時点では、原則は内視鏡部門で実施することを想定しています。
30	基本計画	P.18	2-8.放射線部門	P18 図表19 診療欄に室名が記載されていますが、撮影室は全て1室と考えてよろしいでしょうか。	全て1室ずつを想定しているわけではありません。
31	基本計画	P.18	2-8.放射線部門	P18 図表19 MRI検査室に配置される装置は1.5Tと考えてよろしいでしょうか。	MRI装置の仕様(磁場強度を含む。)については、現時点では決定しておりません。基本設計段階において、診療機能、運営計画等を踏まえ整理する予定です。
32	基本計画	P.18	2-8.放射線部門	図表19：検査室の室数のご提示ください。	現時点では未定です。基本設計で検討します。

No.	資料名	該当頁	項目	質問内容	回答
33	基本計画	P.18	2-9.リハビリテーション部門	2-9. リハビリテーション部門 (2)運用計画 4) リハビリテーション 入院患者と外来患者のリハビリテーションの利用比率をご教示ください。	現時点では未定です。
34	基本計画	P.19	2-9.リハビリテーション部門	P19 (3) 1) ① 「1階フロアへの配置」と記載があります。 これは必須条件としての位置づけでしょうか。 リハビリテーション部門を1階以外の階へ配置する提案は可能でしょうか。	屋外リハビリスペースとの動線連携を踏まえ、現時点では「1階フロアへの配置」を想定していますが、基本設計段階での詳細な検討や他部門も含めた全体のゾーニングの調整により変更となる可能性があるため、必須条件ではありません。
35	基本計画	P.20	2-9.リハビリテーション部門	P20 (3) 2)-4 「(前略) 事務室は、全職種（スタッフ全員）が入れるスペースとし、」と記載があります。 全職種（スタッフ全員）とはリハビリスタッフ全員と考えてよろしいでしょうか。 またスタッフ数をご教示願います。	P. 20 (3) 2)-4に記載の「全職種（スタッフ全員）」とは、リハビリテーション部門のスタッフです。 病院全体の常勤の職員数は、概ね200人程度を想定していますが、部門や職種ごとの職員数は未定です。 リハビリ室の室面積は、基本計画等を踏まえた上で、必要となる機能を充足できる大きさを想定しています。
36	基本計画	P.20	2-9.リハビリテーション部門	リハビリ室の必要面積及びスタッフ数のご提示ください。	
37	基本計画	P.20	2-9.リハビリテーション部門	リハは全ての「施設基準を満たせる面積を確保」とあるが、全体の面積は合計値でしょうか、兼用可能でしょうか。	兼用を想定しています。ただし、基本設計においては、設置基準を満たすだけでなく、運用方法の検討も踏まえて必要な室面積を設定する必要があります。
38	基本計画	P.22	2-11.栄養部門	P22 (2) 調理食数は140床×3食と考えてよろしいでしょうか。 職員食堂や配食サービスなどの運用をお考えの場合はそれらも含めた調理食数をご教示願います。	調理食数は120食×3食程度を想定しています。 職員食堂や職員への配食サービスは想定していません。
39	基本計画	P.22	2-11.栄養部門	P22 (2) 1)-1 ① クックサーブの対象となる範囲をご教示願います。	現時点では、昼食、夕食をクックサーブ方式で提供し、朝食をクックチル方式又は院内ニュークックチル方式で提供することを想定しています。

No.	資料名	該当頁	項目	質問内容	回答
40	基本計画	P.23	2-11.栄養部門	P23 (3) 2)-2 ① プレハブ冷蔵庫やプレハブ冷凍庫は必要ないと考えてよろしいでしょうか。	現時点では未定です。基本設計で検討します。
41	基本計画	P.23	2-12.地域連携部門 2-13.在宅医療部門	P23及びP25 地域連携部門と在宅医療部門のそれぞれのスタッフ数をお教えてください。	病院全体の常勤の職員数は、概ね200人程度を想定していますが、部門や職種ごとの職員数は未定です。 なお、医局は研修医用の席も含めて150㎡程度の室面積を現時点では想定しています。
42	基本計画	P.28	2-15.管理部門	新病院で想定されるおおよその職員数（医師、看護師、医療スタッフ、事務等）をご教示ください。	
43	基本計画	P.28	2-15.管理部門	P28 (2) 2)-1 医師と研修医の人数をご教示願います。	
44	基本計画	P.28	2-15.管理部門	患者総合支援センター、事務部門、医局（研修医も含む）、看護実習生の各想定人数およびスタッフ更衣室想定用のスタッフ総数（男女比）をご教示ください。	
45	基本計画	P.28	2-15.管理部門	スタッフ数の想定（更衣室男女・医局・研修医席数）を教えてください。	
46	基本計画	P.28	2-15.管理部門	P28 (2) 2)-2 ① 「更衣室は、原則中央化して配置し、」と記載があります。幹部職員や医師もすべて中央化と考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
47	基本計画	P.28	2-15.管理部門	P28 (2) 2)-4 ③ 「看護実習生など」にはリハビリ、薬剤の実習生も含まれると考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
48	基本計画	P.34	4-1.施設整備方針	P34 4-1.施設整備方針にて、6.防災・感染症対策の視点において「災害時を想定したライフラインを確保し、、、」とありましたが、新病院で想定される病院事業継続計画（BCP）がございましたら、ご提示願います。	BCPは現時点で作成されていません。当該資料はプロポーザル期間中に提供する予定はありません。

No.	資料名	該当頁	項目	質問内容	回答
49	基本計画	P.35	4-3.敷地利用計画	P35 4-3 (2) 「ドクターヘリの円滑な離発着に対応可能なスペースを確保する」と記載があります。 ドクターヘリの離発着場としての施設基準の想定がございましたらご教示願います。	ランデブーポイントの設置基準は、別紙を参考にしてください。ただし、基本設計段階ではヒアリング等による詳細な検討が必要です。
50	基本計画	P.35	4-3.敷地利用計画	P35 4-3 (2) 「ランデブーポイントの配置に際しては、駐車車両等への影響を考慮した防風対策を検討する。」と記載があることから建物上部ではなく地上に配置すると考えてよろしいでしょうか。	ランデブーポイントは、地上に設置することを想定しています。
51	基本計画	P.35	4-3.敷地利用計画	4-3. 敷地利用計画 (2) 施設配置要件 敷地内にランデブーポイントを確保するとのことですが、想定されている使用頻度と使用する用途をご教示ください。	災害発生時等に公立さがえ新病院から山形市内の基幹病院へ救急車で搬送が困難な状況が発生した場合に、患者をドクターヘリで搬送できるようにするものです。 使用頻度は現時点で具体的な値の想定はしてありませんが、それほど多いものではありません。
52	基本計画	P.35	4-3.敷地利用条件	「ドクターヘリの離発着に対応可能なスペースを確保」との記載がありますが、地上への設置を前提とすると考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
53	基本計画	P.35	4-3.敷地利用条件	建設予定地には防災ヘリコプターの発着も想定した方がよろしいでしょうか。	現時点では、防災ヘリコプターの発着は想定していません。
54	基本計画	P.36	4-3敷地利用計画	P. 36「4-3 敷地利用計画 (3) 駐車場整備要件」 480台以上の必要駐車台数の内、職員用の占めるおおよその台数をご教示ください。	職員用駐車場はおおよそ190台程度を想定しています。
55	基本計画	P.36	4-3.敷地利用計画	4-3. 敷地利用計画 (3) 交通動線要件 来院者、職員用合わせて480台以上の駐車台数とのことですが、患者、職員の台数比率をご教示ください。	来院者290台程度、職員190台程度を想定しています。

No.	資料名	該当頁	項目	質問内容	回答
56	基本計画	P.36	4-3.敷地利用計画	駐車場480台以上となっていますが、職員用、利用者用、その他の内訳を教えてください。冬期は堆雪場等により駐車可能台数が減少しても問題ないと考えてよろしいでしょうか。また、審査においては駐車場の台数やマスの大きさ、利用上問題ない車室レイアウトになっているか確認されると考えてよろしいでしょうか。	来院者290台程度、職員190台程度を想定しています。審査における確認事項はお伝えすることはできません。なお、プロポーザル方式では、「設計案」ではなく、設計対象に対する発想・解決方法等の技術提案を評価するものであり、技術提案中に提示されたプランやレイアウトそのものは評価対象ではありません。
57	基本計画	P.36	4-3.敷地利用計画	患者用駐車場について、有料化を想定されていますでしょうか。	患者用駐車場の有料化については、未定ですが、入退場管理に配慮した施設整備を想定しています。
58	基本計画	P.36	4-3.敷地利用計画	P36 (2)施設配置要件にて、「路線バスやタクシーなど公共交通機関等の乗入れを想定し、、、」と記載がありましたが、想定するバス車両サイズがあればご提示願います。また、レンタサイクルや駐輪場スペースは想定されていますでしょうか。併せて、ご提示願います。	路線バスの車両サイズは未定です。現時点では、中型バス（全長 約9.0m / 全幅 約2.3m）を想定しています。駐輪場は設置を想定しています。レンタサイクルの設置は未定です。
59	基本計画	P.36	4-3.敷地利用計画	4-3. 敷地利用計画 (2) 施設配置要件 バス・タクシーの乗り入れについて敷地内へ乗入れできるように、とありますが、路線バスの運行本数、乗入れ場所の必要台数、バスの大きさ、タクシーの待機台数の想定をご教示ください。	路線バスの車両サイズ、運行本数、乗り入れ個所数及びタクシーの待機台数は、現時点で未定です。ただし、バスの車両サイズは、プロポーザル時点では中型バス（全長 約9.0m / 全幅 約2.3m）を想定しています。
60	基本計画	P.36	4-3.敷地利用計画	新病院へ乗り入れ予定の路線バスの仕様（車種、高さ、幅等）についてご教示ください。	路線バスの車両サイズは未定ですが、現時点では、中型バス（全長 約9.0m / 全幅 約2.3m）を想定しています。
61	基本計画	P.36	4-4.部門配置計画	P.36「4-4 部門配置計画 (2) フロア構成の考え方」 3) 上層フロアにおける「地域包括ケア病棟の2病棟を同一フロアに配置」との記載について、これは必須条件としての位置付けでしょうか。 2病棟を上下に重ねて2層で配置する提案は可能でしょうか。	必須条件ではありません。基本計画策定時点での概略的な計画（仮案）であり、基本設計段階で詳細な検討を経て見直す可能性があるものです。 地域包括ケアの2病棟を2層で配置する提案も可能です。

No.	資料名	該当頁	項目	質問内容	回答
62	基本計画	P.36	4-3.敷地利用計画	来院者（患者及び面会者）用と職員用の自転車・バイク駐輪台数をご教示ください。	駐輪台数は現時点で決定していません。基本設計で検討する予定です。
63	基本計画	P.36	4-3.敷地利用条件	敷地内に駐輪場が必要な場合、必要台数（患者用・職員用別）をご教示願います。	
64	基本計画	P.38	4-6.施設整備計画	非常用自家発電設備の補給なし連続稼働目標時間を教えてください。	B C Pは現時点で作成してませんので、病院規模及び基本計画等の内容から必要な連続稼働時間を想定しています。
65	基本計画	P.40	5-3.整備スケジュール	着工時期が一年程度後ろ倒しとなっており、実施設計の履行期間は変更がなく、積算業務も期間内に修了と考えておりますが、施工者選定までの期間が長く物価上昇や単価の改定などが予想されますがそれに伴う単価入替業務など追加業務は発生しないと考えてよろしいでしょうか。	施工者選定までの物価上昇分の単価入替等の追加積算は、本業務委託には含まれません。
66	基本計画	その他	主な諸室一覧	各部門ごとの諸室リストは各部門の諸室整備に記載のある「主な諸室一覧」をベースとしてよろしいでしょうか。その場合放射線部門の一般撮影室など室数が明記ないものの必要数は1室と考えてよろしいでしょうか。別途諸室リスト等がございましたらご教示ください。	表「主な諸室一覧」には、必要室数は記載していません。そのため、各室1室ずつというわけではございません。必要諸室リストは、業務委託契約締結後の基本設計着手時に提示する予定です。
67	事業概要	P.1	5 業務委託概要	敷地内既存建物の解体設計は本業務外と考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
68	事業概要	P.2	6 本事業の関連事業	敷地内既存建物の解体工事は病院建設工事とは分離で発注されると考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。

No.	資料名	該当頁	項目	質問内容	回答
69	事業概要	その他	開発行為	本件は県立病院であるため、「県等が行う一定の開発行為については、県知事との協議が成立することをもって開発許可があったものとみなす」として開発許可申請は不要と考えてよろしいでしょうか。	既存宅地に建設する計画であるため、開発行為には該当せず開発許可（協議）は不要であると想定しています。なお、建築工事前の造成工事の実施予定はありません。
70	事業概要	その他	開発行為	本計画は開発行為に該当するとお考えでしょうか。開発許可にかかる造成工事が必要になりますでしょうか。また必要になる場合、その実施時期を教えてください。	
71	建設予定位置図	P.1	前面道路	現在、南側・西側市道に面する位置に水路が見受けられますが、付け替え・移設等は、市道改良工事で整備されと考えてよろしいでしょうか。その場合、付け替え・移設する水路の位置、及び敷地境界（隣地境界線、道路境界線）の扱についてご教示ください。	お見込みのとおり、市道拡幅工事に必要な付け替え・切り回し工事は、道路工事と付帯して実施されます。今後実施される市道拡幅工事の設計内容は、新病院の設計者に共有されます。
72	建設予定位置図	P.1	前面道路	南側市道及び西側市道の道路拡張工事の実施時期を教えてください。建設工事時期が令和11年度着工にともない、道路拡張工事実施時期も変更がありますでしょうか。	現在のところ、令和12年度までに整備予定ですが、今後、病院工事との調整の結果令和14年度まで施工時期を調整する可能性があります。 現中学校の解体工事は、令和12年度着手を基本としますが、今後の調整によっては、部分的に解体工事を実施して関連工事を行う可能性があります。
73	建設予定位置図	P.1	前面道路	西側道路の道路拡張範囲に現在の自転車置場等が干渉しているが、道路拡張工事前に自転車置場等の解体工事が可能と考えてよろしいでしょうか。それともあくまで解体工事は令和12年度から着手可能として、その後の道路拡張工事となると考えた方がよろしいでしょうか。	
74	建設予定位置図	P.1	前面道路	南側市道：石川西洲崎線の拡幅工事を予定されていますが、水路の切り回し工事も別途と考えてよろしいでしょうか。	道路拡幅工事に必要な切り回し工事は、道路工事と付帯して実施します（別途工事）が、病院建設工事に必要な切り回しは本工事で行う予定です。
75	建設予定位置図	P.1	前面道路	前面道路の拡幅工事の詳細図をいただけますでしょうか。特に南側道路の右折レーンからの進入力所をご教示ください。	前面道路の拡幅工事の詳細設計はまだされておりません。南側道路の右折レーンは、基本設計段階の配置計画を踏まえて計画される予定です。

No.	資料名	該当頁	項目	質問内容	回答
76	建設予定 位置図	P.1	前面道路	「新病院へ進入する右折レーンを設置予定」との記載がありますが、現時点で想定されている道路線形をお教えください。	右折レーンは、新病院の配置計画も踏まえて設計される予定ですので、現時点での想定はありません。
77	建設予定 位置図	P.1	図面	プロポーザル関係資料としてご提示いただきました「建設予定地位置図」について、国土地理院がサービス提供している基盤地図情報と重ね合わせると整合しません。PDF変換やA2→A3へ縮小変換された過程でずれが生じているのではないかと推察します。敷地のCADデータがあればご提示願います。	周辺図面のCADデータは現時点で作成されていません。当該資料はプロポーザル期間中に提供する予定はありません。地図情報等を参照してください。
78	建設予定 位置図	P.1	図面	敷地の高低差がわかる資料をご提示願います。	測量データは現時点で作成されていません。当該資料はプロポーザル期間中に提供する予定はありません。
79	建設予定 位置図	P.1	図面	敷地内の建物（校舎、体育館、プールなど）の竣工図をご提示願います。 （特に建物位置が分かる配置図） また、敷地現況図をCADデータで貸与頂けないでしょうか。	当該資料はプロポーザル期間中に提供する予定はありません。

No.	資料名	該当頁	項目	質問内容	回答
80	建設予定位置図	P.1	インフラ	敷地の電気、ガス、給排水等の引込位置や配管等のインフラ状況がわかる資料があればご提示願います。	上下水、電気の引込み位置や敷設情報は、別紙「上下水道配管図」を参照してください。 都市ガスの供給エリアではありません。 水圧データは現在のところ把握しておりません。 流末処理能力は、未協議ですが、現時点では必要十分であることを想定しています。
81	建設予定位置図	P.1	インフラ	都市ガス本管（中圧/低圧）の整備状況を教えてください。	
82	建設予定位置図	P.1	インフラ	接道する道路（南側市道石川西洲崎線・西側市道文化センター石川線）の水道本管口径および水圧データを教えてください。	
83	建設予定位置図	P.1	インフラ	公共下水道の本管口径・流末処理能力および管底高を教えてください。	
84	建設予定位置図	P.1	インフラ	上下水道、電力、ガスの敷設状況の分かる図面、資料等をご教示願います。	
85	建設予定位置図	P.1	インフラ	敷地周辺のインフラ（電気、ガス、上下水道の経路・管径・供給電圧等）状況をご教示ください。	現時点では把握しておりません。現陵東中学校への電力引込みは、高圧6.6kVです。
86	建設予定位置図	P.1	インフラ	本敷地（現陵東中学校）への引き込み可能電圧（高圧6.6kV / 特別高圧22kV）および近隣変電所の供給余力（引き込みルート of 2系統化・予備線受電が可能か）を教えてください。	
87	建設予定位置図	P.1	地質調査資料	敷地の地質調査は関連事業として実施頂けるとのことですが、陵東中学校建設時のボーリングデータなどがあればご提示願えませんでしょうか。	
88	建設予定位置図	P.1	地質調査資料	過去の地質調査資料がございましたらご教示ください。	過去の地質調査資料は、調査地点が少なく、敷地内にどの程度の広がり安定して分布しているのか不明瞭なので、プロポーザル期間中に提供する予定はありません。ただし、調査地点1箇所においては、地表部にみられる薄い粘性土層（約2m）より下は、厚い（10m以上）砂礫層が堆積し、砂礫層は全体的にN値＝50以上となっていることが判っています。
89	建設予定位置図	P.1	地質調査資料	敷地内、もしくは敷地周辺の地盤情報（ボーリング柱状図）等ございましたらご教示ください。	
90	建設予定位置図	P.1	その他	敷地のグラウンド部分は過去に水はけ改善工事など実施されたことはあるでしょうか。 ある場合はどのような対策としたかご教示願います。	過去に、水はけ向上を図るために表土の入替えを実施したほか、暗渠の更新も行っています。なお、暗渠は南北方向の管を3本設置してあります。

No.	資料名	該当頁	項目	質問内容	回答
91	その他	その他	光熱水料等	県立河北病院と寒河江市立病院の過去5年間の光熱水費及び使用量を教えてください。（水道、ガス、電気、医療ガスなど）	提示できる間近1年間の光熱水量のデータは以下のとおりです。 （河北病院） ①水道：22,348m³（上水） ②LPガス：1,502m³ ③電気：2,396,537kWh ④灯油：なし ⑤重油：490,000L ⑥光熱水量費：133,593,384円（①～⑤の合計） ⑦液体酸素：16,160m³ ⑧二酸化炭素：－ ⑨窒素：－ （寒河江市立病院） ①水道：16,955m³（上水） ②LPガス：5,405m³ ③電気：1,192,777kWh ④灯油：33,178L ⑤重油：170,000L ⑥光熱水量費：71,616,115円（①～⑤の合計） ⑦液体酸素：14,812m³ ⑧二酸化炭素：6.6kg ⑨窒素：104m³
92	その他	その他	光熱水料等	現病院（2病院とも）の直近1年間の電気・ガス・上水・灯油・重油等の光熱水費または使用量データをご提示願います。	
93	その他	その他	光熱水料等	寒河江市立病院、県立河北病院のそれぞれの年間水光熱費とエネルギーデータのわかる資料をいただけますでしょうか。	
94	その他	その他	光熱水料等	県立河北病院と寒河江市立病院の年間の光熱水量が分かる資料をご提示ください。	
95	その他	その他	その他	県立河北病院、寒河江市立病院の、現地見学会は、開催するご予定はありますか。	開催の予定はありません。
96	その他	その他	その他	技術提案書の提出要請から技術提案書に係る質問書の提出期限の期間が短いため、再度質問書の受付・回答を設けて頂くことは出来ないでしょうか。	再度質問書の受付期間を設ける予定はありません。